kat. č. 111.02

Doplňky a zabudované komponenty

SIGNALIZACE DO ZÁRUBNÍ





Systém elektronické signalizace dveří umožňuje personálu čistých prostor dodržovat předepsaný provozní režim pohybu osob a materiálu. Skládá se ze dvou nebo více signalizačních skříněk umístěných v blízkosti dveří čistého prostoru nad podhledem. Pro blokaci dveří lze použít elektronickou signalizaci doplněnou o elektromagnetický zámek.

POPIS VÝROBKU

- Indikace stavu dveří zabudovaná do zárubně
- Lícuje s povrchem zárubní, ve kterých je zabudovaná
- Červená a zelená světelná dioda signalizují standardní provozní stavy („vstupte“, „nevstupujte“)
- Nedovolený stav je signalizován:
    - akusticky vestavěnou piezoelektrickou sirénou
    - opticky blikáním červené diody („nevstupujte“)

- Stav otevření či uzavření příslušných dveří snímán reflexním infrasnímačem, umístěným v zárubni příslušných dveří

TECHNICKÁ DATA

Značení signalizace
Signalizace – typová řada DSL-BSL model 2014

Typ zobrazovače
Zobrazovač BLOCK (ForClean)
Nízkopříkonový zobrazovač s dvoubarevnými LED
PD zobrazovač s tlačítkem

Typ analogové komunikace
Jednookruhová
Dvouokruhová - univ.
Univerzál - dvouokruhová

Snímání polohy dveří
Kontakt nebo indukční snímač
1 optosnímač
2 optosnímače
1x opto + kontakt
Všechny možnosti

Výstupní relé
Z – zámek
Z – zámek
Z – zámek

Speciální modifikace
Bez specifikace
Externí „Y“
Deblokace
Posuvné dveře
Propust s proměn. časem
Odmykací tlačítko
Ventilace

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE