

Doplňky a zabudované komponenty

SIGNALIZACE DO ZÁRUBNÍ



Systém elektronické signalizace dveří umožňuje personálu čistých prostor dodržovat předepsaný provozní režim pohybu osob a materiálu. Skládá se ze dvou nebo více signalizačních skříněk umístěných v blízkosti dveří čistého prostoru nad podhledem. Pro blokaci dveří lze použít elektronickou signalizaci doplněnou o elektromagnetický zámek.

POPIS VÝROBKU

- Indikace stavu dveří zabudovaná do zárubně
- Lícuje s povrchem zárubní, ve kterých je zabudovaná
- Červená a zelená světelná dioda signalizují standardní provozní stavy („vstupte“, „nevstupujte“)
- Nedovolený stav je signalizován:
 - akusticky vestavěnou piezoelektrickou sirénou
 - opticky blikáním červené diody („nevstupujte“)
- Stav otevření či uzavření příslušných dveří snímán reflexním infrasnímačem, umístěným v zárubni příslušných dveří

TECHNICKÁ DATA

Značení signalizace

Signalizace – typová řada DSL-BSL model 2014

Typ zobrazovače

Zobrazovač BLOCK (ForClean)

Nízkopříkonový zobrazovač s dvoubarevnými LED

PD zobrazovač s tlačítkem

Typ analogové komunikace

Jednookruhová

Dvouokruhová - univ.

Univerzál - dvouokruhová

Snímání polohy dveří

Kontakt nebo indukční snímač

1 optosnímač

2 optosnímače

1x opto + kontakt

Všechny možnosti

Výstupní relé

Z - zámek

Z - zámek

Z - zámek

Speciální modifikace

Bez specifikace

Externí „Y“

Deblokace

Posuvné dveře

Propust s proměn. časem

Odmykácí tlačítko

Ventilace

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

